


GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

ANALİZ RAPORU



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Rapor No / Revizyon No : 1800901868 / 00 Rapor Tarihi : 20.02.2018

Numuneyle İlgili Gelen Yazının Tarihi : 14.02.2018 Sayısı :

A) NUMUNEYİ İLİŞKİN BİLGİLER

Analiz Amacı	ÖZEL İSTEK - SU		
Numune Gönderen Kurum/Kuruluş	M.A.B.A.DAĞAN.TÜK.MAL.SAT.PAZ.TEK.SER.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ		
Adresi	HAMİTLER MAH. HUZUR CAD. Dış Kapı No: İç Kapı No: 2		
Numune Alma Tutarı ve Tarihi	: - & Güvenlik Mühür No :		
Numune Cinsi	Su-Rainwater		
Seri-Parti No	:		
Miktarı	3500 ml	Ambalajı	Pet Şişe
Son Tüketim Tarihi	:		
Üretici/İhracatçı/İthalatçı Adı	:-/-		
Aldığı Tarih	:-		
Yer	:		

Numune Kodu/Firma Adı :
Numune Kabul Tarihi ve Saati : 14.02.2018 14:31 Sıcaklığı (°C) : 15,00
Analiz Başlama Tarihi : 14.02.2018 Bitiş Tarihi : 20.02.2018

* Soguk zincirde taşınması gereken numuneler için doldurulması zorunludur.

B) ANALİZ SONUÇLARI

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
Amonyum NH ₄ ⁺	Tespit Edilemedi	mg/L	0,04	-		ASTM D 1426-08			DY
Amonyak/Amonyum Azotu*	Tespit Edilemedi	mg/L	0,04	-		ASTM D 1426-08			DY
Bulanıklık/Türbidite *	0,03	NTU	-	-		SM 2130 B			DY
Görünüş	Uygun		-	-		TS 266			DY
Koku	Uygun		-	-		TS 266			DY
Tat	Uygun		-	-		TS 266			DY
Elektiriksel İletkenlik*	16,8	µS/cm	-	0,1		TS 9748 EN 27 888			DY
Alüminyum (Al)*	Tespit Edilemedi	µg/L	/	17		TS EN ISO 17294-1,2			DY
Demir (Fe)*	9,5	µg/L	-	0,9		İçleme içi metot-KKE-TL-146			DY

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, TÜRKAK'tan AB-0030-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adalet Mh. 1. Hürriyet Caddesi, No: 126 Osmangazi / BURSA
Tel: (0224) 246 47 21 Faks:(0224) 246 19 41
E-Posta: bursagida@tarim.gov.tr Kep: bursagida@gtbb.hs01.kep.tr
Form No: BGA-FR-114

Rev.No/Tar. 00/01/12/2017



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Rapor No / Revizyon No : 1800901868 / 00 Rapor Tarihi : 20.02.2018

Analiz	Sonuç	LOD/LOQ	Ö.B. (±)	G.K. (%)	Cihaz	Analiz Metodu	D. Limiti	D. Mevzuatı	D.
E. coli*	<1	EMS/100 ml	-	-		ISO 9308-2			DY
Koliform bakteriler*	<1	EMS/100 ml	-	-		ISO 9308-2			DY
Nitrit (NO ₂)*	Tespit Edilemedi	mg/L	0,02	-	Hyon Kromotografi si DC	EPA 300.1			DY
pH * (22°C)	9,4		-	0,2	pH metre	TS EN ISO 10523			DY
Renk*	Tespit Edilemedi	Pt-Co	7,0	-		SM 2120 C			DY

*: Akreditasyon kapsamında

Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerli olup, yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

C) KISALTMALAR

UD: Uygun Değil, U: Uygun, D: Değerlendirme, DY: Değerlendirme Yapılmadı, R.G.: Resmi Gazete, TGK: Türk Gıda Kodeksi, Ö.B.: Ölçüm Belirsizliği, G.K.: Geri Kazanım, LOD: Tespit Limiti, LOQ: Ölçüm Limiti

D) AÇIKLAMALAR (Analiz Metodu/Analiz Metotları)

E) DEĞERLENDİRME

F) UYARILAR

- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz.
- Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
- Gerektiğinde "Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)" ve "Geri Kazanım (G.K.)" oranı analiz sonucu ile birlikte verilir.
- Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Bu rapor özel istek analizlerinde "Adli ve İdari İşlemler ve Reklam Amaçlarıyla" kullanılamaz.
- **İşaretili analizler Akreditasyon kapsamındadır
- Ölçüm belirsizliği %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
- Üst yazısı ve Üst Yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Bu rapor reklam amacıyla kullanılamaz ve üst yazısı ile birlikte geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, TÜRKAK'tan AB-0030-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Adalet Mh. 1. Hürriyet Caddesi, No: 126 Osmangazi / BURSA
Tel: (0224) 246 47 21 Faks:(0224) 246 19 41
E-Posta: bursagida@tarim.gov.tr Kep: bursagida@gtbb.hs01.kep.tr
Form No: BGA-FR-114

Rev.No/Tar. 00/01/12/2017